

## 平成23年度(2011年度)の電気事業用の原子力発電所の設備利用率

平成23年度(2011年度)末における我が国の電気事業用の原子力発電所の設備利用率は、営業運転中の全原子力発電所(54基、総発電設備容量4896.0万kW[注])平均で、23.7%であった。

[注: 運転中54基のうち、福島第一1~4号機は、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う事故のため、2011年5月20日で営業運転を終了、2012年4月19日で廃止となった。]

	沸騰水型(BWR)	加圧水型(PWR)	総合
基 数	30	24	54
出力(万kW)	2868.2	2027.8	4896
設備利用率(%)	14.5	36.6	23.7

## 平成24年度(2012年度)の電気事業用の原子力発電所の設備利用率

平成24年度(2012年度)末における我が国の発電用原子力発電所の設備利用率は、営業運転中の全原子力発電所(50基、総発電設備容量4614.8万kW)平均で、3.9%であった。

[注: 福島第一原子力発電所1~4号機は、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う事故のため2011年5月20日で営業運転を終了、2012年4月19日で廃止措置段階に入ったため、年度末時点の50基には含まれてない。]

	沸騰水型(BWR)	加圧水型(PWR)	総合
基 数	26	24	50
出力(万kW)	2587	2027.8	4614.8
設備利用率(%)	0	9	3.9

出典: 独立行政法人 原子力安全基盤機構  
原子力施設運転管理年報・2015年度版